

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nr sprawy: 2/2025 Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00275083/01

BEZPIECZNE BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA III OSIEDLU**Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie:

Zamawiający w projekcie opisuje parametry nienormatywne nieujęte w normie PN EN 14877:2014 takie jak:

- przyczepność;
- odporność na działanie zamiennych cykli hydro-termicznych;
- mrozoodporność;
- zmiana wymiarów w temp. 60 stopni Celsjusza,

które zaczerpnięte są z starych akredytacji lub rekomendacji ITB nieobowiązujących od stycznia 2017 roku.

Zamawiający tymi zapisami opisuje stary produkt, który istniał na rynku. Obecnie żaden producent systemów poliuretanowych nie spełnia podanych wymagań ujętych w projekcie.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni spełniających wymagania aktualnie obowiązującej normy PN EN 14877:2014.

Odpowiedź:

- 1. Wszystkie użyte materiały muszą:
 - posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych (DoP),
 - być oznakowane znakiem CE,
 - spełniać wymagania odpowiednich norm krajowych i europejskich (PN i PN-EN).
- 2. Nawierzchnia poliuretanowa:

Nawierzchnie powinny spełniać minimalne parametry określone w normach, w tym PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni poliuretanowych, oraz normę DIN 18035-6:2014 dotyczącą bezpieczeństwa ekologicznego (zawartość metali ciężkich). Dodatkowo, nawierzchnie powinny mieć odpowiednią grubość, jednorodną fakturę i kolor oraz minimalne poniżej podane parametry:

Minimalne podstawowe parametry nawierzchni o grubości 13 mm		
Wytrzymałość na rozciąganie		≥ 0,88Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu		≥ 137%
Odporność na działanie kolców		
- Spadek wytrzymałości na rozciąganie		≤ 8%
- Spadek wydłużenia przy zerwaniu		≤ 13%
Ścieralność wg Tabera		≤ 0,3g
Przepuszczalność dla wody		≥ 386mm/h
Tarcie (odporność na poślizg)	Powierzchnia sucha	98±5
	Powierzchnia mokra	79±5
Amortyzacja w temp. 23°C		39%±2
Odształcenie pionowe w temp. 23°C		1,7mm ± 0,2
Odporność na starzenie, stopnie szarej		5

.....
podpis osoby upoważnionej