

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nr sprawy: 5/P/2026

**REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE**

w ramach projektu

„AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ - BEZPIECZNA SALA GIMNASTYCZNA NA III OSIEDLU”

**Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie

1. Proszę o informację odnośnie przedmiaru robót poz. 3.1 instalacje elektryczne w poz. 1.1 dostawa i montaż opraw LED jest 1 komplet jak to rozumieć, ile sztuk. W poz. 1.2 dostawa i montaż gniazd 230V kpl 4 czy to oznacza ilość sztuk i dł. kabla zasilającego. W poz. 1.3 dostawa i montaż gniazda trójfazowego 1 kpl. ilość szt. i dł. kabla zasilającego. W poz. 1.4 zasilanie wentylatorów kpl. 1 ilość szt.

Odpowiedź:

1. W odniesieniu do pytania dotyczącego pozycji 1.1 przedmiaru („Dostawa i montaż opraw LED... – 1 komplet”) Zamawiający wyjaśnia, że:

Zapis ten obejmuje kompleksową dostawę, dobór oraz montaż opraw LED przeznaczonych do zabudowy w suficie 30×30 cm, o barwie światła 4000 K, zapewniających minimalne natężenie oświetlenia 300 lx zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagane klasy szczelności to IP44 dla szatni oraz IP65 dla toalet z natryskami. Sterowanie oprawami musi odbywać się za pomocą czujników ruchu i rzeczywistej obecności (detekcja mikrofalowa/aktywna).

Pozycja „1 komplet” oznacza, że:

- Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu ani producenta opraw.
- Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego doboru, dostawy i montażu takiej liczby opraw, która zapewni osiągnięcie wymaganego natężenia oświetlenia.
- Wymagane jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, po zakończeniu montażu.
- Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedzialność za dobór opraw spełniających wymagania techniczne oraz ilościowe spoczywa po stronie Wykonawcy.

2. W pozycji 1.2 zapis „kpl. 4” oznacza cztery komplety gniazd 230 V, przy czym „komplet” odnosi się do całego zestawu osprzętu potrzebnego do wykonania jednego punktu gniazdowego (np. mechanizm, ramka, puszka, osprzęt montażowy). Elementy te są kupowane oddzielnie, dlatego w przedmiarze ujęto je jako komplet.

Zasilanie gniazd należy wykonać przewodami prowadzonymi z nowoprojektowanej rozdzielnicy, w ilości szacowanej na ok. 100 m. Dokładną długość tras kablowych oraz ostateczne lokalizacje gniazd należy ustalić z Zamawiającym na etapie robót, podczas uzgodnień na budowie.

3. W pozycji 1.3 zapis „1 kpl.” oznacza jeden zestaw gniazd przeznaczonych do pomieszczenia 1/32a (zaplecze). Zestaw obejmuje gniazdo trójfazowe 400 V 32 A oraz dwa gniazda 230 V, wraz z kompletem osprzętu niezbędnego do wykonania punktu. Zasilanie należy wykonać przewodem prowadzonym z nowoprojektowanej rozdzielnicy, o szacunkowej długości ok. 25 m. Dokładną trasę przewodu oraz ostateczną lokalizację gniazd należy ustalić na budowie.

4. W pozycji 1.4 zapis „1 kpl.” oznacza wykonanie kompletnego zasilania wentylatorów zgodnie z dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego. Dokładna liczba urządzeń oraz długość przewodów zasilających zależy od doboru Wykonawcy, który powinien określić wymagane elementy na podstawie parametrów technicznych i założeń funkcjonalnych przekazanych przez Zamawiającego. Ostateczne trasy kablowe oraz lokalizacje urządzeń należy potwierdzić na budowie podczas uzgodnień z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że wraz z niniejszymi odpowiedziami zamieszcza również skorygowane zestawienie stolarki okiennej oraz poprawione rzuty piwnicy i parteru.

Ze względu na udzielone wyjaśnienia oraz zapoznanie się z poprawioną dokumentacją techniczną Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 16.06.2026r. godz. 15:00

W związku z powyższym ulega również zmianie:

Termin otwarcia ofert: 16.06.2026r. godz. 15:30

Termin związania ofertą: 30 dni, do dnia 15.07.2026r.

(w załączeniu SWZ PO ZMIANACH oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA)

.....
podpis osoby upoważnionej