

Nr sprawy: 1/KBO/2021

Konin, dnia 13.04.2021r.

Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PN.:

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW KONINA

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1.

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w terminie zgodnym z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 2.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź: Potwierdzam. Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. Zgodnie z projektem należy dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające jakość i parametry projektowe – tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.

Pytanie 3.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź: Kolor nawierzchni jest opisany w projekcie.

Pytanie 4.

W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu, proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w warstwach konstrukcyjnych podbudowy.

Odpowiedź: Grunt jest chłonny, założono przejęcie przez grunt wód opadowych z powierzchni boiska. Założono nawierzchnię boisk i podbudowę przepuszczalną.

Pytanie 5.


Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź: Brak kolizji. Plan zagospodarowania terenu został sporządzony na aktualnej mapie i jest dołączony do projektu.

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.



Odpowiedź: Potwierdzam.

Pytanie 7.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Potwierdzam

Pytanie 8.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź: Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny oferty.

Pytanie 9.

Czy do podbudowy można użyć kruszyw dolomitowych?

Odpowiedź: W przypadku konstrukcji boiska, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa dolomitowego na warstwę stabilizującą frakcji 0-4mm grubości 3,5 cm, natomiast dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 15 cm oraz 31,5-63mm grubości 15cm, pod warunkiem, że użyte kruszywo oraz sposób jego ułożenia i zagęszczenia będzie spełniać parametry zawarte w projekcie i obowiązujących normach. Użyte kruszywo umożliwiać powinno ponadto odprowadzenie wód opadowych z powierzchni boiska do gruntu.

Pytanie 10.

Umowy w §15 ust 2. 2) b) przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji: *wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10°C utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,*

Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując wymagania technologiczne dla nawierzchni sztucznych. Projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku **wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia w postaci „długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10°C utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni”.**

Chodzi o wybiórcze subiektywne podanie konkretnych warunków, które nie wyczerpują wymagań technologicznych. Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni sportowej PU, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne. Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne. Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu poprzez zmianę zapisu na:

wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania robót zgodnie z technologią; fakt ten musi być potwierdzony przez wyciąg z warunków meteo,

Odpowiedź: Zaplanowano że prace zostaną wykonane w okresie od 20 maja 2021 do 10 sierpnia 2021. Z uwagi na długi planowany okres realizacji uwzględniający możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych nie przewiduje się dodatkowych przesunięć terminu zakończenia prac.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Zespół Szkół im. M. Kopernika
w Kaniinie

mgr inż. Tomasz Kucharczyk